



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.

Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

EE Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.

Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'au codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

Disconnect all power to the wiring intended to be connected to the luminaire. Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire's rated limits.

Check the nameplate's marking for more information.

Unpack the luminaire and the mounting hardware kit.

Couper l'alimentation du circuit où le luminaire sera raccordé.

S'assurer que les températures ambiantes soient à l'intérieur des conditions nominales du luminaire. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations.

Déballer le luminaire et le jeu de pièces de montage.

INSTALLATION

1. Install the bracket (E) in the Junction Box (mounting screws (F) not included).
2. Mark the aircraft cable coupling (A) location on the ceiling. The distance between each cable is 44-1/4" (1124 mm). Choose correct orientation and measure from the middle of the Junction Box bracket stud to the next point (Fig.3).
3. Unscrew the coupling (A) at the extremity of the aircraft cable. Fix the coupling (A) on the ceiling (mounting screw (C) not included) (Fig.6).
4. Remove the diffuser (N) by pressing the two bracket holder on each side (Fig.7).
- WARNING!** Surface of the diffuser and louvre shall not be touched without clean gloves. Check that the LAMP MAXIMUM WATTAGE and TYPE agree with the luminaire's nameplate ratings. Insert the lamps (M) into the sockets and turn 90 degrees for proper contact.
6. Install back the diffuser (N) (Fig.7).
7. Unscrew the two bracket of the suspension kit (included in the plastic bag) (Fig.1).
8. Install the aircraft cable gripper (K) on the suspension bracket PART A (J) with the fixing screw (R) and the washer (P) (included in the plastic bag).
9. Insert one by one the two parts of the suspension bracket in the middle of the fixture; insert the bracket feet into the opening between the top housing and the reflector (Fig.4).
10. Fasten the two part together with the retaining screw (O) (included in the plastic bag) and slide the suspension kit to one extremity (Fig.4).
11. Repeat steps 7-10 for the second suspension bracket.
12. Insert each aircraft cables (Q) into the fixture cable grippers (K) (Fig.5).
13. Screw the aircraft cable coupling (A) to the other side already installed on the ceiling (Fig.6).
14. Make wires connection in the Junction Box (wire connectors not included). Observe the polarity of the GROUND wire, connected to the supplied grounding conductor, the line wire to the line conductor (HOT) and the neutral wire to the NEUTRAL conductor.
15. Insert the canopy (G) on the bracket stud and screw the aircraft cable coupling (B) on the stud (Fig.2). Make sure the canopy and the aircraft cable are securely in place.
16. Balance the fixture using the cable grippers (K). Adjust the length of each side and cut the extra cable at the end (Fig.5).
17. Apply power.

LAMP REPLACEMENT


1. Disconnect all power that are connected to the luminaire.
2. Remove the diffuser (N) (REFER TO THE INSTALLATION INSTRUCTION, STEP 4) (Fig.7).
3. Check that the LAMP MAXIMUM WATTAGE and TYPE agree with the luminaire's nameplate ratings. Insert the lamps (M) into the sockets and turn 90 degrees for proper contact.
4. Replace the diffuser securely.
5. Apply power.


MONTAGE SUSPENDUE

1. Installer la plaque de support (E) dans la boîte de Jonction (vis de montage (F) non incluses).
2. Définir la location de l'atelage du câble d'aviation (A) sur le plafond. La distance entre les câbles d'aviations est de 44-1/4" (1124 mm). Définir l'angle désiré et mesurer du milieu de la vis de la plaque de support de la boîte de Jonction jusqu'au point de montage (Fig. 3).
3. Dévisser l'atelage (A) à l'extrémité du câble d'aviation. Fixer l'atelage (A) au plafond (vis de montage (C) non incluses) (Fig.6).
4. Enlever le diffuseur (N) en dégageant les deux support de chaque côté (Fig.7).
- AVERTISSEMENT!** La surface du diffuseur et de la lanterne ne devraient pas être touché sans le port de gant propre.
5. S'assurer que la PUISSANCE MAXIMALE des LAMPES et leur TYPE correspondent aux exigences inscrites sur la plaque signalétique du luminaire. Insérer les lampes (M) dans les douilles et les tourner de 90 degrés pour un bon contact.
6. Réinstaller le diffuseur (N) (Fig7).
7. Désinstaller les deux supports de suspension (inclus dans le sac de plastic) (Fig.1).
8. Installer les fixations du câble d'aviation (K) sur la PARTIE A du support de suspension (J) avec la vis de fixation (R) et la rondelle (P) (inclus dans le sac de plastic).
9. Insérer une par une les deux partie du support de suspension au centre du luminaire; insérer le pied du support dans l'ouverture entre le boîtier et le réflecteur (Fig.4).
10. Assembler les deux parties ensemble avec la vis de maintien (O) (inclus dans le sac de plastic) et glisser le support vers une des extrémités (Fig.4).
11. Répéter les étapes 7-10 pour le deuxième support de suspension.
12. Installer chaque câbles d'aviation (Q) dans les fixations sur la fixture (K) (Fig.5).
13. Viser l'atelage du câble d'aviation (A) avec l'autre moitié déjà installée au plafond (Fig.6).
14. Raccorder les fils d'alimentation à la boîte de Jonction (marettes non incluses). Respecter les polarités, soit le fil de mise à terre connecté au fil de mise à terre du fournisseur, le fil actif pour le conducteur VIVANT et le fil neutre pour le conducteur NEUTRE.
15. Insérer la plaque de recouvrement (G) sur la vis de la plaque de support et visser l'atelage du câble d'aviation (B) (Fig.2). S'assurer que la plaque de recouvrement et la plaque de support sont installés sécuritairement sur la boîte de jonction.
16. Balancer le luminaire avec les fixations du câble d'aviation (K). Ajuster la longueur de chaque côté et couper l'excédent de câble (Fig.5).
17. Mettre sous tension.



REPLACEMENT DE LAMPE

1. Couper l'alimentation du circuit où le luminaire est installé.
2. Enlever le diffuseur (N) (SE RÉFÉRER AU INSTRUCTION D'INSTALLATION, ÉTAPE 4) (Fig.7).
3. S'assurer que la PUISSANCE MAXIMALE des LAMPES et leur TYPE correspondent aux exigences inscrites sur la plaque signalétique du luminaire. Insérer les lampes (M) dans les douilles et les tourner de 90 degrés pour un bon contact.
4. Replacer le diffuseur sécuritairement.
5. Mettre sous tension.





1



Installation du support de suspension / Suspension bracket installation

