



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing
PIR OCCUPANCY SENSOR KIT OSI-IFS05R-HBL1

LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE avant de
monter le KIT CAPTEUR PIR OSI-IFS05R-HBL1

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation **DOIT** être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

PIR OCCUPANCY SENSOR KIT OSI-IFS05R-HBL1

INSTALLATION

1. Remove the driver cover by unscrewing the two screws (Fig. 1).
2. Remove knock-out from driver cover (Fig.2).
3. Install the occupancy sensor on the driver cover by using the provided gasket and lock nut (Fig.3).
4. Make the wiring connections as shown in WIRING DIAGRAM, Fig. 4.
5. Install the driver cover on the luminaire housing by using the two screws.
6. Remove the protective plastic cap from sensor and install the lens on top of the sensor. Remove the protective plastic film from the surface of the lens.
7. The installation is completed.

KIT CAPTEUR PIR OSI-IFS05R-HBL1

INSTALLATION

1. Retirer le couvercle du contrôleur de DEL en dévissant les deux vis (Fig.1).
2. Percer l'entrée défonçable du couvercle du contrôleur de DEL (Fig. 2).
3. Installer le capteur de mouvements sur le couvercle du contrôleur de DEL en utilisant le joint d'étanchéité et l'écrou de blocage fournis (Fig. 3).
4. Effectuer les connexions de câblage comme indiqué dans le SCHÉMA DE CÂBLAGE, Fig. 4.
5. Installer le couvercle du contrôleur de DEL sur le boîtier du luminaire à l'aide des deux vis.
6. Retirer le capuchon de protection en plastique du capteur et installer la lentille sur le capteur de mouvements. Retirez la pellicule plastique de la surface de la lentille.
7. L'installation est terminée.

NOTE: IMAGES MAY NOT REFLECT YOUR EXACT MODEL AND ARE FOR REFERENCE PURPOSES ONLY.
NOTE: LES IMAGES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET PEUVENT NE PAS REPRÉSENTER VOTRE MODÈLE EXACT.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4