



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.

Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.

Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

Disconnect all power to the wiring intended to be connected to the luminaire. Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire's rated limits. Check the nameplate's marking for more information.

Unpack the luminaire and the mounting hardware kit (Fig. 5).

Couper l'alimentation du circuit où le luminaire sera raccordé. S'assurer que les températures ambiantes soient à l'intérieur des conditions nominales du luminaire. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations.

Déballer le luminaire et le jeu de pièces de montage (Fig. 5).

INSTALLATION USING SUSPENDED MOUNTING FRAME

1. Install the four aircraft cable grippers on the frame by using the screws and lock washers (Fig. 1 detail A).
 2. Insert the panel light inside the mounting frame and use the four screws to close the frame (Fig. 2).
- NOTE:** Be sure the four thumb screws will be under the shoulder of the 4 ft frame side and the panel light is centred and locked by the thumb screws (Fig. 2 detail B).
3. Install the JB bracket in the Junction Box (mounting screws not included) (Fig. 6 detail F).
 4. Screw the stud into the central hole of the junction box bracket (Fig. 6 detail F).
 5. Mark the aircraft cables coupling (A) location on the ceiling. Choose the correct orientation and measure from the middle of the Junction Box bracket stud to the next point.
 6. Unscrew the three aircraft cable couplings (A) at the extremity of the aircraft cables. Fix the aircraft cable couplings (A) on the ceiling by using appropriate mounting screws (not included) (Fig. 6 detail D).
 7. Screw the three aircraft cable couplings (A) to the other sides fixed on the ceiling (Fig. 6).
 8. With a screwdriver remove one knockout from the junction box and place the strain relief. Pass the power cable inside the junction box and fix it with the strain relief (Fig. 3, detail C).
 9. Pass the upper end of the power cable through the canopy and fix it with the strain relief, as shown in Fig. 6 detail F.
 10. Insert the canopy on the bracket stud and screw the aircraft cable coupling (B) on the stud (Fig. 6 detail F). Make sure the canopy and the aircraft cable are securely in place.
 11. Balance the fixture using the cable grippers (Fig. 6 detail E). Adjust the length of each side and cut the extra cable at the end.

INSTALLATION AVEC CADRE DE MONTAGE SUSPENDU

1. Installer les quatre fixations des câbles d'aviation sur le cadre en utilisant les vis et les rondelles d'arrêt (Fig. 1 détail A).
 2. Insérer le panneau lumineux dans le cadre de montage et utiliser les quatre vis pour fermer le cadre (Fig. 2).
- NOTE:** Assurez-vous que les vis moletées sont placés en dessous de l'épaulement du cadre latéral de 4 pieds, assurés-vous que le panneau lumineux soit centré et fixé par les vis moletés (voir Fig. 2 détail B).
3. Installer la plaque de fixation dans la boîte de jonction (vis de montage non incluses) (Fig. 6 détail F).
 4. Visser la tige filetée dans le trou central de la boîte de jonction (Fig. 6 détail F).
 5. Définir la position de l'attelage du câble d'aviation (A) dans le plafond. Définir la direction désiré et mesurer du milieu de la tige filetée de la plaque de support de la boîte de jonction jusqu'au point de montage.
 6. Dévisser les attelages (A) à l'extrémité des câbles d'aviation. Fixer les attelages (A) au plafond en utilisant les vis de montage appropriées (non incluses) (Fig. 6 détail D).
 7. Visser les attelages des câbles d'aviation (A) aux deuxièmes parties déjà fixé au plafond (Fig. 6).
 8. Enlever une entrée défonçable de la boîte de jonction en utilisant un tournevis et placer un embout de sécurité. Passer le câble d'alimentation à l'intérieur de la boîte de jonction et fixez-le avec l'embout de sécurité comme montré dans la Fig. 3, détail C.
 9. Passez l'extrémité supérieure du câble d'alimentation à travers la plaque de recouvrement et fixez-la avec l'embout de sécurité, comme indiqué sur la Fig. 6 détail F.
 10. Insérer la plaque de recouvrement sur la tige filetée de la plaque de fixation et visser l'attelage du câble d'aviation (B) (Fig. 6 détail F). S'assurer que la plaque de recouvrement et la plaque de support sont installées de façon sécuritaire sur la boîte de jonction.
 11. Balancer le luminaire avec les fixations du câble d'aviation (Fig. 6 détail E). Ajuster la longueur de chaque côté et couper l'excédent de câble.





Fig. 1

Installation Instructions / Notice de montage




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Installation Instructions / Notice de montage




Fig. 5