



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate the equipment. Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Tout changement ou toute modification, qui n'a pas été expressément approuvée par l'entité responsable de la conformité de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l'annulation de la certification permettant l'utilisation cette unité. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

Ensure that the ambient temperatures are within the luminaire's rated limits. Check the nameplate's marking for more information. Unpack the luminaire.

S'assurer que les températures ambiantes soient à l'intérieur des conditions nominales du luminaire. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations. Déballez le luminaire.

SUSPENDED MOUNT WITH AVIATION CABLES

1. Remove the lens and LED plate of luminaire and install the power cable if needed.
 2. Knock-out the hole situated at the extremity of the upper housing of luminaire.
 3. Pass the strain relief through the power cable. Connect wires of luminaire to wires supply as follows: The GROUND wire, connected to the grounding conductor, the BLACK wire to the line conductor (HOT) and the WHITE wire to the NEUTRAL conductor. For the Dimming Circuit connect purple lead to "+" lead and the grey or pink lead to "-" lead.
 4. Insert the metallic plug into the upper central hole of the luminaire housing.
 5. Install the bracket on the junction box by using the two mounting screws (not included).
 6. Mark the aviation cable coupling (A) location on the ceiling.
- Set the desired location and measure from the middle of the junction box bracket stud to the next point (see AVIATION CABLES INSTALLATION DIMENSIONS).
7. Unscrew the coupling (A) at the extremity of the aviation cable. Fix the coupling (A) on the ceiling with the mounting screw.

NOTE: Use a mounting screw and anchoring system that is suitable for the ceiling surface.

8. Install the two aviation cables on the two mounting brackets by using the existing mounting holes (see detail).

NOTE: First insert into the hole the aviation cable head and then the aviation cable clip. Be sure that both branches of each aviation cable are securely fixed into the luminaire housing.

9. Clip the luminaire by using the two mounting brackets and the four side grooves of the housing.
10. Screw the aviation cable coupling (A) to the second part fixed on the ceiling.
11. Pass the other side of the power cable through the canopy.
12. Make the electrical wiring into the junction box:
The GROUND wire, connected to the grounding conductor, the BLACK wire to the line conductor (HOT) and the WHITE wire to the NEUTRAL conductor. For the Dimming Circuit connect purple lead to "+" lead and the grey or pink lead to "-" lead.
13. Make sure that the power cord is not laying on the top of the fixture in order to avoid unbalanced suspension.
14. Fix the power cable on the canopy with the strain relief.
15. Install the aviation cable and the canopy on the junction box by screwing the aviation cable coupling (B) on the bracket stud.
16. Balance the luminaire if necessary by using the aviation cable gripper joiners (see details).
17. Turn on the luminaire.

MONTAGE SUSPENDU AVEC CÂBLES D'AVIATION

1. Retirer la lentille et la plaque de DEL du luminaire et installer le câble d'alimentation si nécessaire.
2. Défoncer le trou situé à l'extrémité supérieure du boîtier du luminaire.
3. Passer l'embout de sécurité à travers le câble d'alimentation. Raccorder les fils du luminaire aux câbles d'alimentation, soit le fil de mise à terre connecté au fil de mise à terre, le fil NOIR avec le conducteur VIVANT et le fil BLANC avec le conducteur NEUTRE. Pour le circuit de gradation de la lumière, connecter le fil violet au fil "+" et le fil gris ou rose au fil "-".
4. Insérer le bouchon métallique dans le trou central supérieur du boîtier du luminaire.
5. Installer la plaque de fixation sur la boîte de jonction à l'aide des deux vis de montage (non fournies).
6. Crayonner la position de l'attelage du câble d'aviation (A) sur le plafond. Définir l'emplacement désiré pour l'attelage du câble d'aviation et mesurer du milieu de la vis de la plaque de support de la boîte de jonction jusqu'au point de montage (voir les DIMENSIONS POUR L'INSTALLATION DES CÂBLES D'AVIATION).
7. Dévisser l'attelage (A) à l'extrémité du câble d'aviation. Fixer l'attelage (A) au plafond avec la vis de montage.


NOTE: Utiliser une vis de montage et un système d'ancrage qui convient à la surface du plafond.

NOTE: D'abord insérer dans le trou la tête du câble d'aviation et ensuite l'agrafe du câble d'aviation. Assurez-vous que les deux branches de chaque câble d'aviation sont solidement fixées dans le boîtier du luminaire.

9. Fixer le luminaire en utilisant les deux supports de montage et les rainures latérales du boîtier du luminaire.
10. Visser l'attelage du câble d'aviation (A) à la partie déjà fixé au plafond.
11. Faites passer l'autre côté du câble d'alimentation à travers la plaque de recouvrement.
12. Faites les connexions électriques dans la boîte de jonction:
Le fil de mise à terre connecté au fil de mise à terre, le fil NOIR avec le conducteur VIVANT et le fil BLANC avec le conducteur NEUTRE. Pour le circuit de gradation de la lumière, connecter le fil violet au fil "+" et le fil gris ou rose au fil "-".
13. S'assurer que le câble d'alimentation ne pèse pas sur le luminaire afin d'éviter une suspension débalancée.
14. Fixer le câble d'alimentation avec l'embout de sécurité.
15. Installer le câble d'aviation et la plaque de recouvrement sur la boîte de jonction en vissant l'attelage du câble d'aviation (B) sur la vis de la plaque de fixation.
16. Balancer le luminaire si nécessaire en utilisant les fixations de connexions des câbles d'aviation (voir les détails).
17. Mettre sous tension.

Installation Instructions / Notice de montage

SUSPENDED MOUNT WITH AVIATION CABLES / MONTAGE SUSPENDU AVEC CÂBLES D'AVIATION



* Ø 7/8" (22 mm) for all available knockouts
 Ø 7/8" (22 mm) pour tous les orifices prédécoupés disponibles

FIXTURE LENGTH LONGUEUR DU LUMINAIRE	x
2 Ft / Pi	16 3/4" (424 mm)
4' Ft / Pi	41 3/4" (1062 mm)
8' Ft / Pi	88 5/8" (2252 mm)